

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE

1. Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler for boligabonnenter.

- 1.1. Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
- 1.2. Kommunen bekoster installasjon av vannmåleren. Det som inngår i installasjonen, er montering av vannmåler og sil på inntaksledning. Den årlige leien skal dekke kostnadene med montering av vannmåler, der tilkoblingen kan skje **uten** omlegging/ombygging av vannledningen i bygget.
- 1.3. Kostnader med eventuell omlegging/ombygging av ledningen eller riving/ombygging av bygningsdeler for å kunne kople måler på ledningen, må dekkes av abonnenten.
- 1.4. Eventuell flytting av vannmåler må bekostes av abonnenten. Installasjon av måler skal utføres av godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen¹.
- 1.5. Det skal være innvendig stoppekran og være avsatt plass slik at måler kan settes direkte inn på vannledningen.
- 1.6. Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

2. Anskaffelse og installasjon av vannmåler for næringsbygg/offentlige bygg.

- 2.1. Måleren er bedriftens eiendom som selv bekoster måleren. Kommunen godkjenner type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
- 2.2. Bedriften må bekoste installasjon av vannmåler. Installasjon av vannmåler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen.

3. Avlesning

- 3.1. Avlesning av vannmåleren for boligabonnenter foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
- 3.2. Avlesning av vannmåleren for næringsbygg foretas en gang hvert år. Storforbrukere (fiskeindustrien) foretar avlesning hvert kvartal. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
- 3.3. Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, stipuleres årsforbruket. Kommunen kan evt. selv velge å foreta

¹ Den nye typen iPERL vannmålere plomberer seg automatisk etter at det er passert 160 liter igjennom vannmåleren.

avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

4. Kontroll

- 4.1. Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.
- 4.2. Kommunen kan til enhver tid, evt. etter skriftlig søknad fra leier/eier, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen avdekker en feilavlesning på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for leieren (boligabonnent).

Nærings- og offentlige bygg bekoster selv utskifting av måler.

- 4.3. Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

5. Flere tilknytninger

- 5.1. Hver eiendom skal normalt kun ha en tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.

6. Annet

- 6.1. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
- 6.2. Når vannmåler er montert, skal vannforbruk fastsettes på bakgrunn av målt forbruk.
- 6.3. Vannmåler skal plasseres frostsikkert.
- 6.4. Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.
- 6.5. Vannmålere til boliger skal utskiftes etter 10 år. For eksisterende målere tas det utgangspunkt i 2001.
- 6.6. Vannmålere for næringsbygg på inntaksledning inntil 2 " skal utskiftes etter 10 år.
- 6.7. Vannmålere for næringsbygg på inntaksledning over 2 " skal kontrolleres etter 4. år. Senere hvert 2. år. Utskifting senest etter 10 år.
- 6.8. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder normalregulativ for sanitæranlegg².

Dette dokumentet er vedtatt i Hovedutvalg for Teknisk Sektor – 03.04.02, utvalgssaks nr. 040/02. Dokumentet er rettet / korriger i forhold til skrive- og ordlydsfeil. Originalt dokument j.f saksmappe: 02/00564-1.

² Normalregulativ for sanitæranlegg er erstattet med «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske- og Administrative bestemmelser»